

Beboermøte med advokat Snorre Kristiansen til stede.

- Trine informerte om område BX eneboliger i kjede.
- Advokaten informerer om saker mot utbygger. 80-83 mangelspunkter som utbygger har begynt utbedring på. Dialogen er god.
- Info om suspensjon av foreldelsesfristene, alle punktene ble gjennomgått
- 7 e-poster er mottatt fra utbygger av advokaten i dag 03.04.24
- Ventilasjonsanlegget i P-kjeller er manglende samt brannkonsept, det blir graving på utsiden av garasjen
- Innreguleringsprotokollene er sendt advokat
- Flere småpunkter ble gjennomgått hvor villaservice er på saken for utbedring
- Pipesaken: noen har fått, noen skal få og noen får ikke, Krav i TEK med sekundær varmekilde, ikke godkjent/ingen ferdigattest
- Villaservice har søkt byggesakskontoret om dispensasjon for pipe, fått avslag
- Villaservice revurderer nå om alle skal få pipe
- Diskusjon om entretak og reklamasjon om manglende lys
- Villaservice har byttet ut skruer på entretakene slik at de er montert forskriftsmessig
- Mørkemåling skal gjennomgås av buvik elektro.